



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
КОЛОМЕНСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование территориального органа)

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 50.06.05.000.М.000095.06.23 от 08.06.2023 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование ~~Объекта, строения, сооружения~~ помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности по программам дополнительного образования спортивной подготовки

МБУДО "СШ "Авангард" по адресам: 140408, Московская область, г. Коломна, ул. Октябрьской революции, д. 324, пом. 2; 140404, Московская область, г. Коломна, ул. Девичье поле, д. 9; 140404, Московская область, г. Коломна, ул. Южная, д. 7; 140413, Московская область, г. Коломна, ул. Дачная, д. 40А; 140477, Московская область, г. о. Коломна, п. Пески, ул.

**Заявитель** (наименование организации-заявителя, юридический адрес)  
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа "Авангард", юридический адрес: 140408, Московская область, г. Коломна, ул. Октябрьской революции, д. 324, пом. 2" ("Российская Федерация")

**СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)** государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СП 2.1.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг"; СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение, выданное Коломенским филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области № 69 от 31.05.2023 г. Санитарно -эпидемиологическое заключение без приложения на 6-ти листах недействительно.



Заключение действительно до

10.06.2024 г.

Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)



**№ 3535821**





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
КОЛОМЕНСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 50.06.05.000.М.000095.06.23 от 08.06.2023 г.

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности по программам дополнительного образования спортивной подготовки

В спортивной школе "Авангард" обучается 833 чел. в возрасте с 8 лет до 26 лет на 5 отделениях: баскетбол девушки и баскетбол юноши, бокс юноши и бокс девушки, тяжёлая атлетика юноши и тяжёлая атлетика девушки, лёгкая атлетика юноши и лёгкая атлетика девушки, спорт глухих лёгкая атлетика юноши, спорт глухих лёгкая атлетика девушки. Этапы подготовки и обучения: начальная подготовка, тренировочный этап, совершенствование спортивного мастерства, высшего спортивного мастерства. Школа работает в 2 смены (с 08.00 до 20.00 час. для детей в возрасте до 16 лет. и до 21.00 час. для спортсменов в возрасте старше 16 лет). Занятия проводятся групповые и индивидуальные подготовки, 20-15-13 чел. в группах начальной подготовки, 20-15-8 чел. в группах тренировочного этапа, 5-4-3-1 чел в группах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства.

Здание школы по адресу: 140408, Московская область, г. Коломна, ул. Октябрьской революции, д. 324, пом. 2, размещено на территории и в помещениях МБУ "Дворец культуры "Тепловозостроитель" на праве оперативного управления, свидетельство о государственной регистрации права от 26.06.2015 №50-50-57/042/2009-044, кадастровый №50:57:0060301:73. Свидетельство о государственной регистрации права на постоянное (бессрочное) пользование земельным участком с кадастровым №50:57:0060301:11 и общей площадью 3363 кв. м №50-50-57/038/2011-353 от 26.06.2015.

Здание отдельно стоящее, 1935 года постройки, кирпичное, 2-х этажное. Спортивная школа "Авангард" размещается в помещениях общей площадью 1754,1 кв. м на 1, 2, цокольном этажах. Расчетное максимальное количество одновременно занимающихся спортом составляет 98 чел.

Здание имеет полное инженерное обеспечение. Инженерные системы и технологическое оборудование находятся в рабочем состоянии. Системы холодного водоснабжения, водоотведения централизованные, отопление центральное, от городских сетей. Договоры заключены со специализированной организацией. Централизованное горячее водоснабжение осуществляется в отопительный сезон, имеется резервный электроводонагреватель объемом 120 л, размещённый в отдельном помещении. Отопление центральное. Отопительные приборы установлены под окнами и у наружных стен помещений. На отопительных приборах в спортивных залах имеются съёмные ограждения.

Вентиляция в помещениях естественная через окна и с механическим побуждением в спортивных залах. Возможность проветривания помещений имеется, на окнах установлены специальные механизмы для поворотного и откидного режима проветривания. Системы отопления и вентиляции обеспечивают требуемые параметры микроклимата в помещениях школы (протокол измерений № 5.213Ф от 30.05.2023).

Естественное освещение обеспечено через окна из поливинилхлоридных профилей белого цвета с двойным стеклопакетом с достаточной световой поверхностью. Светопрёмы в помещениях кабинетов оборудованы солнцезащитными устройствами типа жалюзи. Искусственное освещение общее, с использованием потолочных и боковых настенных светильников со светодиодными лампами белого спектра, защита ламп выполнена. В универсальном спортивном зале установлены светильники с противоударной защитой (решётки или антивандальное покрытие). По результатам измерений уровни искусственной освещённости соответствуют нормативным значениям (протокол измерений № 5.214Ф от 30.05.2023).

Внутренняя отделка помещений выполнена материалами, допускающими влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, материалами, разрешёнными к применению и в соответствии с их функциональным назначением. Видимые дефекты и повреждения отделки отсутствуют. Представлена разрешительная документация на отделочные материалы. Поэтажная связь в здании школы осуществляется при помощи лестницы. Основной вход в школу находится на первом этаже, кроме того, имеются 5 эвакуационных выходов.

В цокольном этаже оборудованы тренерская, хозяйственные кладовые. На 1-ом этаже размещены гардероб для спортсменов, пост охраны, зал тяжёлой атлетики, универсальный спортивный зал, раздевалки, душевые и туалеты, помещение для хранения уборочного инвентаря, помещение для электроводонагревателя, помещение для хранения спортивного инвентаря. На 2-ом этаже размещены кабинеты администрации школы, методический кабинет, медицинский кабинет, зал бокса.

Универсальный зал площадью 473,1 кв. м., предназначен для тренировочных занятий по баскетболу и другим игровым видам

Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 0063015





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
КОЛОМЕНСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 50.06.05.000.М.000095.06.23 от 08.06.2023 г.

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности по программам дополнительного образования спортивной подготовки

спорта. Зал оборудован баскетбольными кольцами и электронным табло с антивандальной защитой. Одновременно в зале занимается 24 чел. Зал тяжелой атлетики площадью 127,3 кв. м предназначен для тренировочных занятий и проведения спортивных мероприятий по тяжелой атлетике, имеет специальное напольное покрытие. Одним из основных элементов оборудования являются помосты, которые установлены на самостоятельном фундаменте, не связанном с полом зала. В зале установлено 8 тренажеров, стойки для хранения блинов штанги и грифов штанг. Зал используется только для одного вида спорта. Одновременно в зале занимается 10-13 чел. Зал бокса площадью 133,5 кв. м. предназначен для тренировочного процесса при подготовке спортсменов-боксеров, оборудован рингом, настенными подушками (3 шт.), подвесными боксерскими грушами (9 шт.). Одновременно в зале занимается 10-14 чел. Площадь на одного занимающегося в залах составляет 9,8-19,7 кв. м при норме 10 кв. м.

Медицинский кабинет площадью 22,5 кв. м обеспечен необходимыми мебелью, оборудованием, инвентарем. Укладки неотложной помощи при проведении соревнований укомплектованы, аптечки первой медицинской помощи имеются в каждом спортивном зале. Углублённый медосмотр занимающихся проводится специализированной организацией МКУ "Центр по обеспечению деятельности учреждений физической культуры, спорта и молодёжной политики городского округа Коломна" по договору от 10.01.2023. Контракт на дежурство скорой медицинской помощи на соревнованиях заключается со специализированной организацией. Для осуществления замеров температуры тела детей и взрослых в наличии 1 бесконтактный термометр и 1 тепловизор, установленный на входе в здание. Индивидуальных средств защиты (масок и перчаток) для персонала достаточно. УФ-облучатель для обеззараживания воздуха помещений имеется.

Питьевой режим осуществляется через питьевой фонтанчик с боковой подачей воды, имеется фильтр тонкой очистки питьевой воды. Результаты лабораторных исследований пробы питьевой воды, отобранной из питьевого фонтанчика, по микробиологическим и санитарно-гигиеническим показателям соответствуют нормативным требованиям (протокол лабораторных исследований № 5.7958 от 31.05.2023).

Гардероб оборудован настенными поворотными вешалками для верхней одежды в достаточном количестве. Раздевалки, отдельные для девочек и мальчиков, оборудованы индивидуальными металлическими шкафами для одежды. При раздевалках имеются душевые на 3 кабины каждая. Туалеты отдельные для девочек и мальчиков. Сантехнического оборудования в достаточном количестве, находится в рабочем состоянии. Условия для соблюдения правил личной гигиены созданы, туалетная бумага на держателях, электрополотенца в рабочем состоянии. Мыло и антисептики для обработки кожи рук имеются. В каждом туалете одна кабина предназначена для персонала.

Комплексную уборку помещений осуществляет специализированная организация в соответствии с контрактом. Уборочного инвентаря достаточно, промаркирован, хранится в отдельном помещении. Имеется необходимый запас моющих и дезинфицирующих средств.

Территория огорожена, благоустроена, озеленена, имеет наружное освещение. Оборудованы зона отдыха, 2 спортивные площадки площадью 817 и 612 кв. м, которые имеют ограждение из металлической плетеной сетки. Площадки имеют ровную поверхность, покрытую асфальтом или утрамбованным грунтом.

Сбор ТКО осуществляется в контейнер с крышкой, который установлен на площадке с твердым покрытием, ограждением с 3-х сторон и навесом. Контракты на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, на дератизацию и дезинсекцию, на уборку и содержанию территории заключены со специализированными организациями.

Часть спортивных занятий проводится в арендуемых спортивных залах и на плоскостных спортивных сооружениях в соответствии с договорами аренды и соглашениями, согласно которым содержание и обслуживание (водоснабжение, водоотведение, отопление, электроснабжение, уборка, вывоз ТКО) сдаваемых в аренду помещений и плоскостных сооружений осуществляет арендодатель.

По адресу: 140404, Московская область, г. Коломна, ул. Девичье поле, д. 9 - договор аренды безвозмездного пользования от

Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 0063016





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
КОЛОМЕНСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 50.06.05.000.М.000095.06.23 от 08.06.2023 г.

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности по программам дополнительного образования спортивной подготовки

16.01.2020 № 3 с дополнительным соглашением от 11.05.2023, согласно которому арендован спортивный зал площадью 285,2 кв. м со вспомогательными помещениями, размещенном на 1-ом этаже 3-х этажного панельного здания МБОУ СОШ №16, которое имеет полное инженерное обеспечение. Системы водоснабжения, водоотведения централизованные, отопление центральное, от городских сетей. Освещение естественное и искусственное, достаточное (протокол измерений искусственной освещенности № 5.11Ф от 17.02.2023). Окна, светильники, отопительные приборы имеют защиту. Раздевалки отдельные для девочек и мальчиков общей площадью 24,8 кв. м. При раздевалках имеются душевые и туалет, находятся в рабочем состоянии. Внутренняя отделка помещений выполнена материалами, допускающими влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Видимые дефекты и повреждения отделки отсутствуют. Возможность естественного проветривания имеется, проверка технического состояния вентиляционной системы проведена специализированной организацией, система вентиляции находится в исправном состоянии. При спортзале имеются тренерская и помещение для спортивного инвентаря. Питьевой режим осуществляется бутилированной водой в индивидуальных упаковках, также на 1-ом этаже имеются питьевые фонтанчики. Результаты лабораторных исследований пробы питьевой воды по микробиологическим и санитарно-гигиеническим показателям соответствуют нормативным требованиям (протокол лабораторных исследований № 5.6206 от 25.04.2023). Аптечка первой медицинской помощи имеется. Одновременно в зале занимается до 20 чел., площадь на 1 занимающегося составляет 14,3 кв. м при норме 10 кв. м.

По адресу: 140404, Московская область, г. Коломна, ул. Южная, д. 7 - договор аренды безвозмездного пользования от 23.12.2021 № 5 с дополнительными соглашениями от 01.08.2022, от 17.10.2022 № 1, от 15.11.2022, от 11.05.2023, согласно которому арендован спортивный зал площадью 295,3 кв. м со вспомогательными помещениями, размещенном на 1-ом этаже 3-х этажного панельного здания МБОУ СОШ №17, которое имеет полное инженерное обеспечение. Системы водоснабжения, водоотведения централизованные, отопление центральное, от городских сетей. Результаты лабораторных исследований пробы питьевой воды по микробиологическим и санитарно-гигиеническим показателям соответствуют нормативным требованиям (протокол лабораторных исследований №5.3243 от 10.03.2023). Освещение естественное и искусственное, достаточное. Окна, светильники, отопительные приборы имеют защиту. Раздевалки отдельные для девочек и мальчиков общей площадью 24,8 кв. м. При раздевалках имеются душевые и туалеты, находятся в рабочем состоянии. Внутренняя отделка помещений выполнена материалами, допускающими влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Видимые дефекты и повреждения отделки отсутствуют. Возможность естественного проветривания имеется, проверка технического состояния вентиляционной системы проведена специализированной организацией, система вентиляции находится в исправном состоянии. При спортзале имеются тренерская и помещение для хранения спортивного инвентаря. Питьевой режим осуществляется бутилированной водой в индивидуальных упаковках. Аптечка первой медицинской помощи имеется. Одновременно в зале занимается до 20 чел., площадь на 1 человека составляет 14,8 кв. м при норме 10 кв. м.

По адресу: 140413, Московская область, г. Коломна, ул. Дачная, д. 40А - договор аренды безвозмездного пользования от 16.01.2020 № 6 с дополнительным соглашением от 11.05.2023, согласно которому арендован спортивный зал площадью 150,8 кв. м со вспомогательными помещениями, размещенном на 1-ом этаже 2-х этажного учебного корпуса МБОУ "Школа №19 для детей с ограниченными возможностями здоровья", которое имеет полное инженерное обеспечение. Системы водоснабжения, водоотведения централизованные, отопление центральное, от городских сетей. Вентиляция естественная и механическая, в стене установлен вентилятор. Проверка технического состояния вентиляционной системы проведена специализированной организацией, система вентиляции находится в исправном состоянии. Освещение естественное и искусственное, достаточное. Окна, светильники, отопительные приборы имеют защиту. Раздевалки отдельные для девочек и мальчиков общей площадью 28,3 кв. м. При раздевалках имеются душевые, находятся в рабочем состоянии. Пользуются туалетами 1-го этажа учебного корпуса, отдельными для девочек и мальчиков. Внутренняя отделка помещений выполнена материалами, допускающими влажную уборку

Главный государственный санитарный врач  
(заместитель государственного санитарного врача)



№ 0063017





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
КОЛОМЕНСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 50.06.05.000.М.000095.06.23 ОТ 08.06.2023 г.

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности по программам дополнительного образования спортивной подготовки

с применением моющих и дезинфицирующих средств. Видимые дефекты и повреждения отделки отсутствуют. При спортзале имеются тренерская и помещение для хранения спортивного инвентаря. Питьевой режим осуществляется бутилированной водой в индивидуальных упаковках, также на 1-ом этаже имеется питьевой фонтанчик. Результаты лабораторных исследований пробы питьевой воды по микробиологическим и санитарно-гигиеническим показателям соответствуют нормативным требованиям (протокол лабораторных исследований № 5.4236 от 24.03.2023). Аптечка первой медицинской помощи имеется. Занятия по легкой атлетике (спорт глухих) проводятся с 5-тью группами глухих воспитанников школы № 19, всего 27 чел. Одновременно в зале занимается 5-6 чел., площадь на 1 занимающегося составляет 30,2-25,1 кв. м.

По адресу: 140477, Московская область, г. о. Коломна, п. Пески, ул. Почтовая, д. 34, - договор аренды безвозмездного пользования от 03.02.2023 № 2 с дополнительным соглашением от 11.05.2023, согласно которому арендован пришкольный стадион и спортивный зал площадью 280,0 кв. м и высотой 8,1 м со вспомогательными помещениями, размещённом на 2-ом этаже 3-х этажного здания МОУ Песковская СОШ. Здание школы имеет полное инженерное обеспечение. Системы водоснабжения и водоотведения централизованные от поселковых сетей, отопление центральное. Вентиляция естественная организованная и приточно-вытяжная с механическим побуждением. Проверка технического состояния вентиляционной системы проведена специализированной организацией, система вентиляции находится в исправном состоянии. Окна, светильники, отопительные приборы имеют защиту. Естественное и искусственное освещение, достаточное. Раздевалки отдельные для девочек и мальчиков площадью 14,47 кв. м и 14,69 кв. м. При раздевалках имеются душевые и туалеты, находятся в рабочем состоянии. Внутренняя отделка помещений выполнена материалами, допускающими влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Видимые дефекты и повреждения отделки отсутствуют. Стены в зале покрыты специальным покрытием для спортивных залов. При спортзале имеются тренерская и спортивная. Питьевой режим осуществляется бутилированной водой в индивидуальных упаковках, также имеются питьевые фонтанчики с боковой подачей воды, находятся в рабочем состоянии. Результаты лабораторных исследований пробы питьевой воды по микробиологическим и санитарно-гигиеническим показателям соответствуют нормативным значениям (протокол лабораторных исследований № 5.4462 от 24.03.2023). Аптечка первой медицинской помощи имеется. Одновременно в зале занимается до 20 чел., площадь на 1 занимающегося составляет 14 кв. м при норме 10 кв. м.

В состав пришкольного стадиона общей площадью 3178,4 кв. м входят волейбольная, 2 баскетбольные площадки с возможным использованием как футбольное поле и зимой как каток, беговая дорожка по периметру этих площадок и ямы для прыжков. Площадки имеют специальное нескользкое покрытие и оборудование по назначению. Освещение площадок предусмотрено проекторами.

По адресу: 140414, Московская область, г. Коломна, ул. Молодёжная, д. 1 - договор аренды безвозмездного пользования от 29.12.2022 с дополнительным соглашением от 11.05.2023, согласно которому арендованы нежилые помещения (раздевалка (21,42 кв. м), душевая (9,4 кв. м), туалет (0,9 кв. м) и плоскостные сооружения (спортивная площадка (210 кв. м), футбольное поле (585 кв. м) МБУ ДО "СШ по футболу "ФК "Коломна" для проведения групповых занятий легкой атлетикой. Спортивная площадка состоит из баскетбольной площадки, которая имеет специальное нескользкое покрытие и сетчатое металлическое ограждение, и площадки воркаут со спортивными уличными тренажёрами для тренировок на открытом воздухе, на которой установлены разноуровневые турники и 8 тренажёров. Футбольное поле имеет искусственное покрытие. Вокруг поля оборудована беговая дорожка со специальным покрытием. Занимающиеся пользуются раздевалкой (21,42 кв. м), душевой (9,4 кв. м), туалетом (0,9 кв. м), которые размещены на 1-м этаже одноэтажного здания, которое имеет полное инженерное обеспечение. Системы водоснабжения, водоотведения централизованные, отопление центральное, от городских сетей. Горячее водоснабжение централизованное. Душевая имеет 4 кабины с душевыми поддонами, разделённые перегородками. Туалет на 5 кабин в рабочем состоянии. В раздевалке установлены скамейки и для одежды горизонтальные вешалки на стойках. Внутренняя отделка

Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 0063018





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
КОЛОМЕНСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 50.06.05.000.М.000095.06.23 ОТ 08.06.2023 г.

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности по программам дополнительного образования спортивной подготовки

помещений выполнена материалами, допускающими влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Видимые дефекты и повреждения отделки отсутствуют. Питьевой режим осуществляется бутилированной водой в индивидуальных упаковках. Аптечка первой медицинской помощи имеется.

По адресу: 140400, Московская область, г. Коломна, набережная р. Коломенки, д. 7 - договор аренды безвозмездного пользования помещениями с возмещением расходов на коммунальные услуги № 355478-22 от 30.12.2022 с дополнительным соглашением от 18.05.2023. и соглашением от 30.12.2023 № 2/23-МЗ. Арендные помещения размещены в здании МБУ "Конькобежный центр "Коломна": помещение для бега (манеж-универсальный зал, 1787,5 кв. м), тренерская (32,5 кв. м), спортивный зал (521,5 кв. м), тренажерный зал (474,8 кв. м), помещения раздевалок (13,4 и 17,0 кв. м), бассейн (810,2 кв. м). МБУ "Конькобежный центр "Коломна" имеет сертификат соответствия АА №101862 от 28.07.2022г. со сроком действия до 28.07.2025г., выданный АНО "Центр содействия развитию физической культуры и спорта".

Здание имеет полное инженерное обеспечение. Системы холодного водоснабжения и водоотведения централизованные, от городских сетей. Отопление и горячее водоснабжение от собственной котельной. Инженерные системы в рабочем состоянии. Отопительные приборы размещены в нишах под окнами. Кроме того, охлажденный или подогретый воздух поступает через приточную механическую вентиляцию, наружный воздух проходит через систему фильтров. По результатам замеров параметры микроклимата соответствуют нормативным значениям (протокол замеров № 5.410 от 26.07.2022). Вентиляция естественная и приточно-вытяжная механическая. Естественное и искусственное освещение достаточное, защита ламп выполнена. Внутренняя отделка помещений выполнена материалами, допускающими влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств и в соответствии с функциональным назначением помещений.

Спортивный игровой зал площадью 521,5 кв. м предусмотрен для игровых видов спорта (баскетбол, волейбол, минифутбол и пр.). В спортивном зале стены защищены специальными настенными спортивными матами, пол имеет паркетное покрытие.

Тренажерный зал площадью 474,8 кв. м, в зале установлены спортивные тренажеры. Пол покрыт специальным нескользким спортивным покрытием. На спортивное оборудование и инвентарь имеется нормативная, эксплуатационная документация изготовителя, подтверждающая их пригодность и безопасность применения. Также арендодатель регулярно проводит техническое освидетельствование спортивного оборудования.

Помещение для бега (манеж-универсальный зал) площадью 1787,5 кв. м используется для занятий легкой атлетикой и боксом. В зале оборудованы беговые дорожки с разной дистанцией, выделено место для занятий боксом, в котором установлен боксерский ринг, 6 груш и 2 настенные подушки. Пол покрыт специальным нескользким спортивным резиновым покрытием. При зале имеются раздевалки, отдельные для девочек и мальчиков, оборудованные скамьями и индивидуальными шкафчиками для одежды.

Все залы пользуются раздевалками при спортивном зале, отдельными для девочек и мальчиков площадью 13,4 кв. м и 17,0 кв. м. При раздевалках имеются душевые на 5 кабин каждая и туалеты, находятся в рабочем состоянии. В раздевалках шкафчики для одежды индивидуальные.

Питьевой режим осуществляется бутилированной водой в индивидуальных упаковках Аптечка первой медицинской помощи имеется.

Для посетителей бассейна предусмотрен отдельный вход. При входе имеется гардероб. Раздевалки отдельные для девочек и мальчиков, которые оборудованы индивидуальными шкафчиками для одежды. Условия для соблюдения посетителями личной гигиены созданы. При раздевалках имеются душевые на 6 кабинок каждая, туалеты. На пути движения от душа к чаше бассейна размещены ножные ванны с проточной водой. Бассейн рассчитан на одновременное посещение 36 чел., фактически занимается 25-30 чел. Обходные дорожки обогреваются. Швы между облицовочными плитками тщательно затёрты. Бассейн оборудован системой водообмена рециркуляционного типа. Вода в бассейн поступает из централизованной системы водоснабжения. Перед подачей вода проходит дополнительную очистку на фильтрах тонкой очистки. Сооружения для водоподготовки размещены в отдельном помещении, которое имеет автономную систему вытяжной механической вентиляции. Данные о температуре воздуха

Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)







**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
КОЛОМЕНСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 50.06.05.000.М.000095.06.23 ОТ 08.06.2023 г.

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности по программам дополнительного образования спортивной подготовки

в помещении бассейна и температуре воды выводится на электронное табло. Обеззараживание воды производится путём хлорирования и озонирования. Чаша бассейна имеет переливные желоба для удаления загрязнённого верхнего слоя воды, сброс воды в канализацию осуществляется через воздушный разрыв. В рамках производственного контроля лабораторные исследования воды из бассейна осуществляет по договору ИЛЦ Коломенского филиала ФБУЗ "ЦГиЭ в Московской области". Также контроль за содержанием хлора в воде дополнительно осуществляется при помощи экспресс тестов для определения остаточного хлора, результаты заносят в журнал качества воды.

По адресу: 140404, Московская область, г. Коломна, ул. Спирина, д. 5А - договор аренды безвозмездного пользования от 01.01.2023 № 6/2023 с дополнительным соглашением от 11.05.2023, согласно которому арендуются нежилые помещения общей площадью 669,8 кв. м МБУ ФСО ФОК "Коломенский". Арендруемые помещения: чаша бассейна с обходными дорожками (498,5 кв. м), раздевалка женская (42,3 кв. м), раздевалка мужская (45,9 кв. м), вестибюль (52,5 кв. м), санузлы (2,7 и 3,1 кв. м), душевые (9,9 и 9,7 кв. м), переходные ножные ванны (2,6 и 2,6 кв. м), размещены на 1-ом этаже 2-х этажного здания ФОК. Здание имеет полное инженерное обеспечение. Системы водоснабжения, водоотведения централизованные от городских сетей, отопление центральное. Горячее водоснабжение и отопление пола осуществляется от собственного индивидуального теплового пункта. Вентиляция естественная и приточно-вытяжная с механическим побуждением. Физкультурно-оздоровительный комплекс оборудован централизованной системой кондиционирования и увлажнения воздуха, используемой для поддержания необходимых параметров микроклимата. Данные о температуре воздуха в помещении бассейна и температуре воды выводится на электронное табло. Имеется естественное и искусственное освещение, достаточное. Защита ламп выполнена. Внутренняя отделка помещений выполнена материалами, допускающими влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств и в соответствии с их функциональным назначением. Видимые дефекты и повреждения отделки отсутствуют. Питьевой режим осуществляется бутилированной водой в индивидуальных упаковках. Аптечка первой медицинской помощи имеется. Внутренняя планировка основных помещений бассейна соответствует принципу поточности. Раздевалки раздельные для девочек и мальчиков, которые имеют необходимое оборудование (индивидуальные шкафчики для одежды, скамьи и фены для сушки волос). Условия для соблюдения посетителями личной гигиены созданы. При раздевалках имеются душевые на 5 кабинок каждая, туалеты. На пути движения от душа к чаше бассейна размещены ножные ванны с проточной водой. Бассейн рассчитан на одновременное посещение 32 чел., фактически занимается 25-30 чел. Обходные дорожки обогреваются. Швы между облицовочными плитами тщательно затёрты. Бассейн оборудован системой водообмена рециркуляционного типа. Вода в бассейн поступает из централизованной системы водоснабжения, перед подачей в чашу бассейна вода проходит дополнительную обработку на фильтрах тонкой очистки. Сооружения для водоподготовки размещены в отдельном помещении технического этажа. Метод обеззараживания воды - хлорирование совместно с УФ-излучением. Система обеззараживания воды работает в автоматическом режиме. Каждые 4 часа регистрируются показатели остаточного хлора на станции водоподготовки и в чаше бассейна. Данные заносятся в специальный журнал. Кроме того, каждые 4 часа регистрируются показатели выработки УФ-установки. Чаша бассейна имеет переливные желоба для удаления загрязнённого верхнего слоя воды. Отвод воды осуществляется правильно, сброс воды в канализацию осуществляется через воздушный разрыв. В рамках производственного контроля лабораторные исследования воды из бассейна осуществляет по договору ИЛЦ Коломенского филиала ФБУЗ "ЦГиЭ в Московской области".



Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)

№ 0063020